

Показатели качества питьевой воды,  
подаваемой потребителям с использованием централизованной системы водоснабжения  
пгт.Камские Поляны в 2022г.

№ п/п	Наименование показателя качества	Ед.изм	Максимальное допустимое значение показателя	Фактические показатели
<b>Санитарно-химические показатели</b>				
1	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,58
2	Цветность	градусы	20	5,08
3	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	0,5	0,048
4	Аммиак (по азоту)	мг/дм <sup>3</sup>	2	0,10
5	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	0,5	0,05
6	Барий	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,05
7	Бериллий	мг/дм <sup>3</sup>	0,0002	0,0001
8	Водородный показатель	ед.рН	6 - 9	7,9
9	Жесткость общая	градус ж	7,0	6,84
10	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,195
11	Общая минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	1000	684
12	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	5,0	1,52
13	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,001	0,001
14	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	не нормир.	46,96
15	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	50	5,5
16	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,025
17	Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	0,005
18	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	1,0	0,001
19	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	45	2,73
20	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	3,0	0,78
21	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,001
22	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,005
23	ПАВанионоактивные	мг/дм <sup>3</sup>	0,5	0,205
24	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	0,0005	0,0001
25	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,03	0,009
26	Селен	мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,002
27	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	500	33,8
28	Фториды	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,05
29	Фенол	мг/дм <sup>3</sup>	0,25	0,0005
30	Хром (6+)	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	0,028
31	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	350	19,1
32	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	5,0	0,05
33	Щелочь	мг/дм <sup>3</sup>	не нормир.	2,24
<b>Микробиологические и паразитологические показатели</b>				
34	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	не допускается	0
35	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /1мл	не более 50	4
36	Колифаги	БОЕ/100мл	не допускается	0
37	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор/20мл	не допускается	0
38	Жизнеспособные яйца гельментов	число цист/50мл	не допускается	0
39	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100мл	не допускается	0
40	Энтероккоки	КОЕ/100мл	не допускается	0

Директор



С.А.Воронков